


【令和6年】

■管内における事故発生状況(5月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和6年5月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス工作物の損壊事故					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ガス漏洩による爆発又は火災事故					0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
避難、家屋破損、交通困難等					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
消費機器使用に伴う人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0



事故の種別 (段階別・事業別)		令和6年5月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給段階	旧一般ガス等					0	0	1	0	0	0	3	0	1	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0

◆令和6年(2024年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年1月22日	宮城県	一般ガス導 管事業者	漏えい・ 避難	ガスメーター取外し済みの住宅において、ガス警報器が鳴動し続 けるとの通報を受けて出動したところ、敷地内で非常に強いガス 臭を確認し、宅内でも漏えいガスの滞留を確認したため、住民2 名を避難させた。当該住宅の供給管切断及びキャップ止め措置 を行い安全を確認して避難を解除した。 原因は、不使用灯外内管(白管)の腐食によりガスが漏えいした もの。	なし