


【令和6年】

■管内における事故発生状況(8月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和6年8月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給支障事故					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
製造支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス工作物の損壊事故					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ガス漏洩による爆発又は火災事故	1				0	0	1	0	0	0	2	0	1	0
避難、家屋破損、交通困難等					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
消費機器使用に伴う人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
合 計	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	6	0	1	0



事故の種別 (段階別・事業別)		令和6年8月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和6年累計				令和5年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給段階	旧一般ガス等					1	0	2	0	0	0	3	0	1	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	旧簡易ガス	1				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	6	0	1	0

◆令和6年(2024年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2024年8月25日	青森県	ガス小売事業者	漏えい・ 引火	需要家がテーブルコンロを使用しようとしたところ、点火しなかったため慌てて、テーブルコンロのガス栓や未接続の可とう管ガス栓の開け閉めをし、再度テーブルコンロを点火したところ、ガスに引火し火災が発生した。 原因は、需要家の誤操作により未接続の可とう管ガス栓から漏えいしたガスに引火したものと推定される。	なし
2024年7月24日	秋田県	一般ガス導 管事業者	供給支 障	局地的に降った大雨により、差水による本管閉塞及び河川増水により2箇所の本管が破断し圧力低下による供給支障が発生した。復旧のためにセクターバルブを閉止し317戸が供給停止した。 差水の原因は、本管水取器立管継手部(後日、わずかな漏えいを確認)から水位上昇(道路冠水約20cm)に伴う差水が発生したものと推定される。	人的・物的被害: なし 供給支障317戸
2024年1月22日	宮城県	一般ガス導 管事業者	漏えい・ 避難	ガスメーター取外し済みの住宅において、ガス警報器が鳴動し続けるとの通報を受けて出動したところ、敷地内で非常に強いガス臭を確認し、宅内でも漏えいガスの滞留を確認したため、住民2名を避難させた。当該住宅の供給管切断及びキャップ止め措置を行い安全を確認して避難を解除した。 原因は、不使用灯外内管(白管)の腐食によりガスが漏えいしたものの。	なし