


【令和7年】

■管内における事故発生状況(6月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和7年6月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和7年累計				令和6年累計			
	件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
		死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給支障事故					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
製造支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス工作物の損壊事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス漏洩による爆発又は火災事故					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
避難、家屋破損、交通困難等					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
消費機器使用に伴う人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故					0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0



事故の種別 (段階別・事業別)		令和7年6月分				前月件 数	前年同 月 件数	令和7年累計				令和6年累計			
		件数	死傷者数					件数	死傷者数			件数	死傷者数		
			死	重	軽				死	重	軽		死	重	軽
製造段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給段階	旧一般ガス等					0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費段階	旧一般ガス等					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0

◆令和7年(2025年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2025年3月3日	宮城県	一般ガス導 管事業者	漏えい・ 引火	消費機器調査において、業務用炊飯器側接続口(13mmホース エンドタイプ)に9.5mmのゴム管用ソケットが接続され、ゴム管用 ソケットの一部に焼損跡があることを確認した。灯内内管漏えい 検査では異常がなかったが、機器側接続口より僅かにガス臭を 感じたため、ガス検知器で検査したところ、ガス漏えいを確認し た。原因は、不適切な接続により漏えいしたガスが業務用炊飯 器により着火し、ゴム管用ソケットの一部焼損に至ったものと推 定される。	人的被害:なし 物的被害:ゴム管 用ソケット一部焼 損