


【令和8年】

■管内における事故発生状況(4月速報値)

※ 数値は事故速報ベースであり、各月のデータ積み上げが年累計と異なる場合があります。
 ※ 当該年の累計は1月から当該月まで、前年の累計は1月から12月までの計を示します。

○ガス事業法(ガス関係報告規則第4条)関連

事故の種別 (事象別)	令和8年4月分				前月件数	前年同月件数	令和8年累計				令和7年累計			
	件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数		
		死	重	軽								死	重	軽
ガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事中のガス工作物の損壊又は操作等による人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給支障事故	1				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
製造支障事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス工作物の損壊事故	1				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
ガス漏洩による爆発又は火災事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
避難、家屋破損、交通困難等					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器使用に伴う人身事故					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費機器、ガス栓から漏洩したガスへの引火による事故					0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
合計	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0



事故の種別 (段階別・事業別)		令和8年4月分				前月件数	前年同月件数	令和8年累計				令和7年累計			
		件数	死傷者数					件数	死	重	軽	件数	死傷者数		
			死	重	軽								死	重	軽
製造段階	旧一般ガス等	1				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供給段階	旧一般ガス等	1				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費段階	旧一般ガス等					0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
	旧簡易ガス					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0

◆令和8年(2026年)の事故概要

○ガス事業法

発生年月日	場所 (県名)	事業者区分	事故の 種類	事故の概要	被害状況
2026年4月27日	岩手県	ガス小売事業者	ガス工 作物の 破損	LNG液移送ポンプ起動中に、当該ポンプのインバーター異常警報が発報したため、予備ポンプに切替え、当該ポンプの分解点検を行ったところ、モーターコイルの一部に焼き付きが確認された。原因は調査中。	なし
2026年4月26日	宮城県	ガス小売事業者	供給支 障	中圧導管にバルブを設置する工事を実施し、工事完了後に導管内のガス濃度を確認の上、ガスの供給を再開したところ、201戸が供給停止した。原因は、バルブの設置施工後に導管内にガスを送りながら、空気を抜く作業を行っていたところ、ガス濃度が瞬間的に100%となったところでガスへの置換が完了したと誤認したことから、導管内の空気が抜けきらないまま作業を完了したためと推定される。	人的、物的被害なし。 供給支障201戸
2026年1月22日	秋田県	ガス小売事業者	漏えい・ 引火	消費者が小型湯沸器を購入し自身で設置した際にガス接続口の形状不台致を認識しておらず、無理にソフトコード(迅速継ぎ手なし)をネジ部に差し込み点火した所、漏えいしたガスに引火した。原因は消費者が有資格者への小型湯沸器交換を依頼せず自身で交換を行ったため。	なし