

令和 2 年 1 2 月 1 6 日
関東東北産業保安監督部東北支部

山形バイオマスエネルギー株式会社に対する嚴重注意について

関東東北産業保安監督部東北支部（以下「当支部」という。）は、平成 31 年 2 月 6 日に山形バイオマスエネルギー株式会社（法人番号：9390001014126）山形バイオマスエネルギー発電所において発生したガスレシーバタンクの爆発事故に関し、本日、同社に対し、事故の再発防止に万全を期すよう嚴重注意を行いました。

1. 平成 31 年 2 月 6 日に同社発電所において発生したガスレシーバタンクの爆発事故は、近隣に居住する住民 1 名を負傷させ、周辺地域に多大な被害を与えました。
2. 当支部は、立入調査を実施した結果及び同社から提出された電気関係報告規則第 3 条に基づく電気関係事故報告書から、同社が作業員に対し十分な教育を実施せず、また、作業マニュアルを整備せずに試運転を行ったことを確認しました。
3. 本日、当支部は、同社に対し、事故防止に万全を期すため、同事故報告書に記載された再発防止対策を確実に実施するとともに、今後再びかかることのないよう、文書により嚴重注意を行いました。

(本発表資料のお問い合わせ先)

関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課

課長：佐藤

担当：佐々木、前野

電話：022-221-4947