

令和3年1月6日
関東東北産業保安監督部東北支部

雪害による太陽電池発電所の太陽電池モジュール及び支持物の
破損事故多発について（注意喚起）

東北支部管内において、雪害による太陽電池発電所の破損事故が多発しております。破損の原因は、太陽電池パネルの上に耐荷重を超える積雪があり、雪の重みで太陽電池モジュール及び支持物が耐えきれず、破損や変形に至ったものと推定されます。

このような破損事故は、漏電による感電や火災など重大な事故につながる可能性があります。

太陽電池発電事業者の皆様におかれましては、巡視の強化や除雪作業など、保安の確保及び雪害事故防止に万全を期すようお願いいたします。



発生状況写真（2020年12月）

（お問い合わせ先）

関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課

担当：佐々木、前野

電話：022-221-4947