


【2024年度】令和6年度
■管内における事故発生状況(4月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条)関連

事故の種類	2024年4月分			前月分 (2024年3月)	前年同月 (2023年4月)	2024年度累計			2023年度		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故	1					1			2		2
電気火災事故	1					1			1		
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故				1	1				6		
主要電気工作物の破損事故	5			6	7	5			67		
発電支障事故					1				6		
供給支障事故									1		
電気事業者による波及事故											
自家用電気工作物による波及事故				2	3				24		
ダム洪水吐からの放流事故											
社会的に影響を及ぼした事故											
法第106条に基づくその他の事故報告											
合 計 ※	6			9	12	6			102		2

※一つの報告が複数の事故の種類に該当する場合には、それぞれの項目に計上するが、合計には1件として計上する。




【2024年度】

■管内における事故発生状況(4月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条の2※)関連

事故の種別	2024年4月分			前月分 (2024年3月)	前年同月 (2023年4月)	2024年度累計			2023年度累計		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故											
電気火災事故											
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故											
主要電気工作物の破損事故									17		
合　　計									17		

※ 2021年度より事故報告の対象
(電気事業法第38条で定める小規模発電設備のうち、太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満、風力発電設備は20kW未満)



◆2024年度の事故概要

(注)一つの報告が複数の事故に該当したものは、年月日欄に※番号を表示

感電等死傷事故(電気関係報告規則第3条第1項第1号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2024年4月17日	山形県	自家用 設置者	作業員が、温度測定器により各機器の温度測定を実施しようとしたところ、誤って高圧引込みケーブルの接続端子部に接触し感電。右手前腕に電撃傷を負った。	

電気火災事故(電気関係報告規則第3条第1項第2号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2024年4月15日 ※1	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損に起因したと思われる火災が発生し、敷地内の下草が焼失した(原因調査中)。	

主要電気工作物の破損事故(電気関係報告規則第3条第1項第4号)

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2024年4月26日	岩手県	自家用 設置者	火力発電所において、ボイラー蒸発管の破損が確認された(原因調査中)。	
2024年4月24日	福島県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2024年4月21日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	
2024年4月15日 ※1	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損に起因したと思われる火災が発生し、太陽電池モジュールの一部破損も確認された(原因調査中)。	
2024年4月7日	宮城県	自家用 設置者	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された。	