


【2026年度】令和8年度

■管内における事故発生状況(4月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条)関連

事故の種類	2026年4月分			前月分 (2026年3月)	前年同月 (2025年4月)	2026年度累計			2025年度		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故									1	1	
電気火災事故									1		
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故	1					1			2		
主要電気工作物の破損事故	4			5	6	4			42		
発電支障事故					1				2		
供給支障事故									1		
電気事業者による波及事故											
自家用電気工作物による波及事故	2			3	1	2			33		
ダム洪水吐からの放流事故											
社会的に影響を及ぼした事故											
合計※	6	0	0	8	8	6	0	0	81	1	0

※一つの報告が複数の事故の種類に該当する場合には、それぞれの項目に計上するが、合計には1件として計上する。



【2026年度】令和8年度


■管内における事故発生状況(4月報)

○電気事業法(電気関係報告規則第3条の2※)関連

事故の種別	2026年4月分			前月分 (2026年3月)	前年同月 (2025年4月)	2026年度累計			2025年度累計		
	件数	死傷者数				件数	死傷者数		件数	死傷者数	
		死亡	負傷				死亡	負傷		死亡	負傷
感電等死傷事故											
電気火災事故									1		
電気工作物の破損・誤操作等による物損事故	1				1	1			2		
主要電気工作物の破損事故				1	2				4		
合計	1	0	0	1	3	1	0	0	6	0	0

※ 2021年度より事故報告の対象

(電気事業法第38条で定める小規模発電設備のうち、太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満、風力発電設備は20kW未満)



◆2026年度の事故概要

(注1) 一つの報告が複数の事故に該当したものは、年月日欄に※番号を表示

(注2) 先月から変更があった部分は、事故概要欄に(番号)を表示

電気工作物の破損・誤操作等による物損事故（電気関係報告規則第3条第1項第3号）

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2026年4月12日 ※1	秋田県	自家用	風力発電所において、ブレードの破損及び飛散が確認された(原因調査中)。	

主要電気工作物の破損事故（電気関係報告規則第3条第1項第4号）

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2026年4月30日	岩手県	自家用	火力発電所において、ボイラー水管の破損が確認された(原因調査中)。	
2026年4月14日	青森県	自家用	太陽電池発電所において、逆変換装置の破損が確認された(原因調査中)。	
2026年4月12日 ※1	秋田県	自家用	風力発電所において、ブレードの破損及び飛散が確認された(原因調査中)。	
2026年4月8日	新潟県	自家用	太陽電池発電所において、モジュールの破損が確認された(原因調査中)。	

波及事故（電気関係報告規則第3条第1項第12号）

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2026年4月15日	新潟県	自家用	需要設備において、高圧ケーブルの絶縁不良による地絡が発生したことにより波及事故となった(原因調査中)。	
2026年4月2日	宮城県	自家用	需要設備において、高圧ケーブルの絶縁不良(水トリー)による地絡が発生し、保護装置が協調不良により動作せず波及事故となった。	

小規模事業用電気工作物の破損等による物損事故（電気関係報告規則第3条の2第1項第3号）

事故発生(を知った) 年月日	場所 (県名)	事業者 区分	事故の概要	被害状況
2026年4月14日	宮城県	小規模 事業用	太陽電池発電設備において、強風によるモジュールの構外への飛散が確認された。	