

令和3年6月18日  
関東東北産業保安監督部東北支部

電気工事作業中に発生した作業者の感電死亡事故について（注意喚起）

東北支部管内の需要設備において、令和3年6月16日に感電死亡事故が発生しました。電気工事会社が低圧制御盤での電気配線作業中、誤って腕が充電部に触れ作業員1名が受傷し、その後死亡が確認されました。原因については調査中ですが下記事項に注意をお願いします。

- ・作業時は、適正な保護具を着用する。
- ・電気工事の際は、電気主任技術者へ連絡する。
- ・作業範囲に充電部が無いか確認する。

（お問い合わせ先）

関東東北産業保安監督部東北支部電力安全課

課長：渡邊

担当：佐々木、前野

電話：022-221-4947