

## 2020年度液化石油ガス販売事業者等立入検査結果について

令和4年4月  
関東東北産業保安監督部  
東北支部保安課

当支部では、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「法」という。）第83条第1項及び第2項の規定に基づき、毎年度、当支部所管の液化石油ガス販売事業者の販売所及び保安機関の事業所に対し、立入検査を実施している。

2020年度は、「2020年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針（令和2年3月31日付け 20200323保局第1号）における要請事項への取り組み状況の確認を主眼に、液化石油ガス販売事業者及び保安機関（以下「液化石油ガス販売事業者等」という。）における、保安業務の契約及び実施状況、供給設備の技術上の基準の適合状況、保安教育の実施状況、業務主任者が行う職務の実施状況、帳簿の記載状況等の確認を重点確認項目として立入検査を実施した。2020年度の液化石油ガス販売事業者等立入検査の概要は、以下のとおりである。

### I 立入検査の実施について

1. 実施時期 2021年1月～2021年3月

2. 実施件数 販売事業者 兼 保安機関 5販売所（5事業者）  
保安機関 0事業所（0事業者）  
計 5事業所（5事業者）

※販売事業者は、全て保安機関を兼ねており、立入検査では保安機関の業務についても検査している。

3. 実施内容

- ・販売事業者の販売所及び保安機関の事業所において、業務主任者等の立会のもとに帳簿等の検査及び貯蔵施設等の現場確認を実施。また、一部、一般消費者宅に置かれている供給設備の管理状況等について現場確認を実施。
- ・検査の結果、保安の確保のため必要と認められた事項について、改善措置の実施等を指導。

### II 2020年度液化石油ガス販売事業者等立入検査における指摘事項（項目別）

No.	項目	主な違反内容	件数
<b>【販売事業者の業務】</b>			
1	販売所の変更届（法第8条）	変更届書の未届	1
2	保安業務の技術的能力（法第31条）	緊急時対応における保安業務資格者の常時配備の不備	1
<b>【保安機関の業務】</b>			
1	保安業務（法第27条）	容器交換時等供給設備点検結果の通知の不備	1
合 計			3