

雪害による LP ガス事故を発生させないために（注意喚起）

東北地域は冬期間、雪害による LP ガス事故（以下「雪害事故」といいます。）が想定されます。近年では、東北 6 県において、2012 年（平成 24 年）に 32 件の雪害事故が発生したのを最多に、その後、2015 年（平成 27 年）から 2024 年（令和 6 年）までの 10 年間で年平均約 8 件の雪害事故が発生しています。

雪害事故の大半は、LP ガス設備の損傷によるガス漏れですが、過去には、漏えいした LP ガスが雪に囲まれた家屋の周辺と床下に充満し、何らかの着火源で爆発・火災に至り、死者 1 名及び家屋が全焼する事故が発生しています。

降雪の時期を迎えるにあたり、LP ガスの消費者及び販売事業者の皆様には、以下に十分留意の上、雪害事故の防止に万全を期すようお願いします。

1. LP ガス消費者の皆様へ

- (1) 雪下ろしや除雪の際は、LP ガス設備に衝撃を与えないよう注意してください。また、雪下ろしの際は、隣接する住宅の LP ガス設備にも注意してください。
- (2) 屋根からの落雪があったときは、LP ガス設備の確認をしてください。
- (3) 事故が発生した LP ガス設備の多くは、雪囲いを施すなどの雪害対策がとられていませんでした。LP ガス設備に雪害対策がとられていない場合は、LP ガス販売業者に相談してください。
- (4) 緊急時に容器のバルブを閉止できるよう、LP ガス設備周りの通路を除雪しておいてください。
- (5) ガス臭いと感じたら、LP ガスの使用をやめて、すぐに「緊急時連絡先」か「LP ガス販売店」に連絡するとともに、次の事項を厳守してください。
 - ・使用中の火気は全部消してください。
 - ・火気は絶対に使用しないでください。
 - ・着火源となる換気扇、電灯などのスイッチに絶対手を触れないでください。
 - ・ガスの元栓やメータガス栓を閉めてください。

2. LP ガス販売事業者の皆様へ

- (1) 雪害事故防止対策は、「液化石油ガス安全高度化計画 2030」のアクションプラン項目になっています。
- (2) LP ガス設備に雪害対策を施すとともに、消費者に周知し、雪害事故防止対策に取り組んでください。

（お問合せ先）
関東東北産業保安監督部東北支部 保安課
電話：022-221-4959

LPガスを安全・安心にお使いいただくために

雪の重さは大敵！ 雪害事故にご注意を

雪により雪害事故が発生することがあります。
雪下ろしや除雪、落雪による調整器、ガスメータ等の
損傷にご注意ください。

雪害対策をお願いします。

雪下ろし・除雪
による損傷



落雪による
損傷



LPガス設備にご注意を！

調整器
の損傷

ガスメータ
の損傷

容器バルブ
の損傷

供給管等
の損傷

LPガス




経済産業省

Ministry of Economy, Trade and Industry



雪下ろしや除雪の際は、LPガス設備に衝撃を与えないよう、ご注意ください。




屋根からの落雪

屋根からの落雪があった時は、ガス設備の確認をしてください。



雪下ろしによる損傷

雪下ろしの時は、お隣りのガス設備にも注意してください。



ガス設備周りの除雪

お願い

緊急時に容器バルブを閉止できるよう、ガス設備周りの通路を除雪しておきましょう。

このほか、LPガス設備の雪害対策についてLPガス販売店にご確認ください。



ガス臭いと感じたら…ガスもれの状況をすぐ連絡

「緊急時連絡先」か「LPガス販売店」に連絡してください。

- 点検を受けるまでは、ガスは使用しないでください。



- 火気は絶対に使用しないで! マッチやライターを点けたりなど、着火の原因となることは避けてください。



機器の異常を感じたら
こちらへ連絡を

電話番号等をご記入ください。

※「緊急時連絡先」は、あらかじめLPガス販売店にご確認ください。

●LPガス販売店

●緊急時連絡先